

令和7年7月10日

各位

単独大臣認定品のアルカリシリカ反応性試験結果について

宮松エスオーシー株式会社



川崎工場

この度の単独大臣認定管理・アルカリシリカ反応性試験において、細骨材（陸砂・千葉県君津市吉野産）が判定基準を外れた件につきまして、以下に現況を報告致します。

- ・令和7年7月8日夕方、試験を依頼している第三者機関より、試験結果が「無害でない」（不合格）との電話連絡を受けました。
- ・その報告を受け、大臣認定品の出荷の停止措置を施し、7月9日より出荷を停止しました。
- ・同日、同機関に、工場で保管していた同一のサンプルで再試験の実施を依頼しました。今回は試験結果が早く判明する化学法（JIS A 1145）で行っています。弊社大臣認定図書では、アルカリシリカ反応性は、化学法（JIS A 1145）、モルタルバー法（JIS A 1146）もしくは迅速法（JIS A 1804）のいずれかで合格すればよいことになっています。
- ・再試験の結果は約1週間で出ます。安全が確認できれば出荷を再開致します。

なお、本件は単独大臣認定品の管理ですので JIS には関係なく、JIS 製品は適切に管理しています。

以上